


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БВК ЭКСПО»


У.Э. Гареев
« 17 » 07 2018г.

Правила пожарной безопасности при проведении Мероприятий на территории ВК «ВДНХ-ЭКСПО»

1. Выставочные площади ВДНХ ЭКСПО для проведения Мероприятий предоставляются Устроителю в надлежащем состоянии, соответствующем основным требованиям пожарной безопасности.
2. Ответственность за пожарную безопасность и соблюдение противопожарных требований в период монтажных и демонтажных работ, проведения Мероприятия несёт Устроитель и Застройщик с назначением ответственного лица от устроителя.
3. Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности осуществляет ООО «БВК ЭКСПО».
4. Экспозиционный план Мероприятия в части соблюдения требований пожарной безопасности должен быть согласован с ООО «БВК ЭКСПО». На экспозиционных планах выставочных мероприятий должны быть обязательно указаны:
 - размещение офисов, различных подсобных помещений (конференц-залы, кухня, буфеты, бары, стенды регистрации и информации и т.д.) с указанием всех размеров и привязок к границам конкретной экспозиции;
 - расположение эвакуационных выходов, пожарных гидрантов, огнетушителей, внутренних пожарных кранов и электрошкафов согласно выкопировке планов выставочной площади, полученной Устроителем от ООО «БВК ЭКСПО». К выходам, пожарным гидрантам, внутренним пожарным кранам и электрошкафам должны быть предусмотрены свободный подход и необходимая зона для их нормальной эксплуатации;
 - экспонаты, демонстрируемые в действии, принципы работы двигателей, используемое горючее, смазочные материалы и перерабатываемое сырье;
 - условные обозначения для удобства чтения чертежей и все необходимые пояснения.
5. На планах невыставочных мероприятий должны быть обязательно указаны:
 - расстановка мебели, временных конструкций и сооружений;
 - пути эвакуации;
 - размещение оборудования с местами подключения и необходимым потреблением электроэнергии;
 - размещение гардероба и мест курения;
6. Пояснения и надписи на экспозиционных планах должны быть читаемыми на русском языке.
7. Устроитель Мероприятия заблаговременно, но не позднее чем за месяц до начала монтажных работ предоставляет в обязательном порядке ООО «БВК ЭКСПО» сведения о всех пожаро- и взрывоопасных материалах и экспонатах для принятия надлежащих согласованных мер безопасности. Ввоз указанных материалов и экспонатов без разрешения ООО «БВК ЭКСПО» строго запрещен.
8. Неподвижные конструкции стендов должны быть изготовлены из негорюемых и трудногорюемых строительных материалов. Для отделки внутренних помещений стендов, офисов, а также подиумов, потолков и ограждений должны применяться негорюемые и трудногорюемые материалы. Применение сгораемых драпировочных материалов, не поддающихся обработке огнезащитным составом, не допускается.
9. В комплексе запрещается производить покрасочные работы с применением легковоспламеняющихся красителей.
10. При строительстве двухэтажных, двухъярусных выставочных стендов и стендов

- экспозиций, имеющих повышенную пожарную опасность, последние должны быть оборудованы дополнительными датчиками пожарной сигнализации и огнетушителем.
11. На все стендовые материалы, используемые Застройщиком при строительстве экспозиции Мероприятия, службе эксплуатации должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности и акты пропитки огнезащитными веществами.
 12. Ковры и ковровые покрытия, применяемые на выставочной площади, должны быть прочно прикреплены к полу по периметру и на стыках. Они должны быть изготовлены из трудновоспламеняющегося материала и иметь акт обработки огнезащитными веществами.
 13. Стационарные кино- и видеопроекторные аппараты должны быть установлены в помещениях или камерах, выполненных из несгораемых материалов и имеющих обособленные выходы наружу или в коридор, не связанный с пребыванием людей.
 14. В период монтажных и демонтажных работ подъездные пути на выставочной площади (монтажные ворота и проходы) должны быть свободны. Не требующиеся более транспортировочные ящики, упаковочные и т.д. материалы и оборудование должны быть сразу вывезены из комплекса.
 15. На путях эвакуации и движения посетителей запрещается устраивать пороги и турникеты. Проходы для посетителей должны быть шириной не менее 3 метров, обеспечивать кольцевое движение, а также свободный доступ к эвакуационным проходам, электрощитам, внутренним пожарным кранам и другим средствам пожаротушения. Лестничные марши, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих движению людей.
 16. Запрещается устраивать на лестничных маршах и под ними экспозиции, склады, размещать офисы и служебные помещения.
 17. Применение электрических приборов для приготовления чая, кофе допускается только в помещениях, специально отведенных и оборудованных для этих целей.
 18. Электронагревательные приборы, холодильники, кондиционеры должны подключаться к самостоятельной электросети с пусковым защитным устройством.
 19. На выставочных стендах запрещается:
 - устройство кладовых и мастерских;
 - хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
 - установка сосудов с горючими газами;
 - демонстрация в действии экспонатов с применением открытого огня.
 20. Если допустимый ток в маломощных электрических приборах (трансформаторы, электромоторы и т. п.), установленных на электрифицированном стенде, ниже расчетного, на который установлен защитный автомат электросети, необходимо предусмотреть дополнительную электрозащиту. Все электроустановки должны быть заземлены.
 21. При открытой прокладке электросетей, если отсутствует опасность их механического повреждения, разрешается применять кабели с несгораемой или трудносгораемой наружной оболочкой.
 22. Все соединения и ответвления проводов и кабелей должны выполняться сваркой, пайкой, опрессовкой или специальными зажимами. В местах соединения и ответвлений жилы проводов и кабелей должны надежно изолироваться.
 23. Для подключения передвижных токоприемников должны применяться гибкие провода, защищенные от механических повреждений, а при электротехнических работах — только сертифицированная продукция (распаечные коробки, разветвители, розетки и т. п.).
 24. Для освещения залов и стендов должны использоваться электросветильники применительно к пожароопасным помещениям класса П II. Применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других легковоспламеняющихся материалов не разрешается. Расстояния от светильников подсвета до сгораемых или трудносгораемых поверхностей должны быть не менее 50 см.
 25. На выставочных стендах демонстрация действующих моделей и установок, работающих на легковоспламеняющихся жидкостях или горючих газах, разрешается только при условии подачи их трубопроводом из резервуара, установленного снаружи выставочной площади, и отводов выхлопных газов наружу. Установка и демонстрация экспонатов и процессов,

связанных с возможностью возникновения пожара (сварочные и паяльные работы, другие виды работ, связанные с открытым огнем, горючими растворителями и т. д.), подлежат согласованию с ООО «БВК ЭКСПО» заблаговременно за 1 месяц.

26. На выставочных стендах не допускается размещать склады рекламных материалов и представительских товаров.
27. Хранение экспонатов, запасного оборудования, тары и упаковочных материалов должно осуществляться вне выставочной площади или в специально отведенных помещениях.
28. Курение на выставочных площадях не допускается.
29. Все иные вопросы, не оговоренные в настоящих Правилах и возникающие при проведении монтажных и демонтажных работ, в период проведения Мероприятия, согласовываются на месте представителями.
30. Если оформление экспозиции (стенда) не соответствует настоящим Правилам, ООО «БВК ЭКСПО» имеет право потребовать от застройщика произвести демонтаж экспозиции.
31. За нарушение правил пожарной безопасности ко всем Участникам Мероприятия органами Госпожнадзора в установленном порядке применяются дополнительные штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
32. Все Участники Мероприятий должны знать и соблюдать меры пожарной безопасности, уметь действовать в случае пожара и пользоваться первичными средствами пожаротушения, а именно:
 - должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и технике безопасности на рабочих местах, местах проведения Мероприятий и проведении в местах общественного пользования в помещениях и на прилегающей к выставочным площадям территории с записью в журнал инструктажей (журнал должен иметь Устроитель Мероприятия);
 - иметь памятку (инструкцию) о мерах пожарной безопасности, технике безопасности и поведении (действиям) в случае возникновения пожара (ЧС) и правила пользования первичными средствами пожаротушения (разрабатывает и раздает Устроитель Мероприятия).
33. На момент проведения Мероприятий должны быть вывешены планы эвакуации с территории мероприятия на всех входах и выходах с Мероприятия с расположением эвакуационных выходов, путей эвакуации (привязанных к путям и выходам эвакуации с выставочных площадей, согласно планировке).
34. Устроитель обязан назначить приказом ответственное лицо из числа своих сотрудников, за обеспечение безопасности на общий период проведения Мероприятия.